


**Отчет об устранении замечаний по предписания №42 от 15.03.2019 ТО У Роспотребнадзора  
МБОУ СОШ №3**

№ п/п	Наименование мероприятий, согласно плану предписаний	Отметка о выполнении (Выполнено, не выполнено, выполнено частично (указать, что выполнено), дата)	Примечание
1	2	5	11
1	Приобрести / установить ячейки для обуви в гардеробе, в соответствии требованиями п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	выполнено	-
2	Обеспечить выполнение * п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.5.2.,5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	не выполнено	Уменьшение численности учащихся в классе за счет открытия новых учебных мест в образовательных учреждениях города (при наличии).
3	Заменить в обеденном зале мебель в соответствии требованиями п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"	выполнено	-
4	В кабинетах информатики рабочие столы разместить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева в соответствии с п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».	не выполнено	Выполнение возможно только в рамках капитального ремонта, отсутствие финансирования
5	При зале хореографии предусмотреть раздевалки для мальчиков и девочек, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"	выполнено	-
6	Провести ремонт внутренней отделки помещений (в мастерской для мальчиков, в кабинетах информатики, спортивном зале) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"	выполнено	-

7	Оборудовать кабинеты физики и химии демонстрационными столами без защитных бортиков по наружному краю, в соответствии с требованиями п. 5,8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	выполнено	-
8	В кабинет домоводства установить над электрическими плитами локальную вытяжную вентиляцию, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 6.1.	выполнено	-
9	В кабинетах информатики естественное освещение осуществляется сзади, и соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.)	выполнено	-

Директор



У.В. Черепинская