

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 86240041000110485724

Дата «06» 05 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rosпотребнадзор.ru](mailto:Surgut@86.rosпотребнадзор.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 104

г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 16 » 05. 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Тихоновой Юлией Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110485724 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 ИНН 8602000122, ОГРН 1028600595517, 628400, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Сургут, ул. Энтузиастов, д. 31

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На момент обследования, на ступенях центрального крыльца имеются трещины и сколы керамической плитки, а также частичное отсутствие плитки, на подступенках, окрашенных масляной краской, имеются

местами трещины, разрушение окрасочного слоя, что не соответствует требованиям п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

2. На момент осмотра в санузле для девочек (4 этаж) имеются следы течи кровли, дефекты стен образовавшиеся в следствии протекания кровли (отслойка штукатурного и окрашенного слоя), что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. На момент обследования в спортивном зале имеются дефекты стен (отхождение краски, штукатурного слоя, трещины), потолка (отхождение штукатурного слоя, следы течи, облупившаяся краска), пола (нарушение целостности покрытия, отхождение краски) в раздевалках сколы керамической плитки, трещины на стенах, что не соответствует требованиям, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В кабинетах №203, 212, 215, 402 имеются дефекты повреждения напольного покрытия, местами неровный пол, дефекты целостности линолеума, трещины на стенах, облупившаяся краска, что не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Устранить дефекты ступеней центрального крыльца согласно, требованиям п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.
2. Провести ремонт кровли над санузлом для девочек (4 этаж), с последующим проведением косметического ремонта потолка и стен санузла (устранить следы течи кровли) согласно требованиям, п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. Провести ремонт кровли в спортивном зале с последующим устранением следов течи на потолке, а также устранить дефекты стен (отхождение краски, штукатурного слоя, трещины), пола (нарушение целостности покрытия, отхождение краски) в раздевалках сколы керамической плитки, трещины на стенах, согласно требованиям, п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В кабинетах №203, 212, 215, 402 устранить дефекты повреждения напольного покрытия, трещин на стенах, согласно требованиям, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

**Срок устранения нарушений: 30.08.2024 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 ИНН 8602000122, ОГРН 1028600595517 осуществляющее деятельность по адрес(у) (ам): 628400, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Сургут, ул. Энтузиастов, д. 31 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «30» 08 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

\_\_\_\_\_  
Главный специалист- эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)


  
(подпись)


Тихонова Ю.А  
(инициалы и фамилия)

С предписанием

ознакомлен(а)

«16» июля 2024 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:  
\_\_\_\_\_